

Laudos possíveis na vistoria:



LAUDO DE CONFORMIDADE

Emitido quando **todos os itens inspecionados** estão de acordo com a norma técnica e a instalação é considerada apta.



LAUDO DE CONFORMIDADE COM RESTRIÇÃO

Emitido quando a instalação inspecionada **apresenta problemas que são passíveis de correção**.

O laudo informará quais são as adequações necessárias e o prazo que o cliente terá para realizá-las. Após cumprir todas as exigências, o cliente deve entrar em contato com a empresa responsável pela inspeção para que ela retorne à instalação e verifique se está tudo em conformidade. **Caso esteja, é emitido um novo laudo e a instalação é considerada apta.**



LAUDO DE NÃO CONFORMIDADE

Se os problemas encontrados **não forem passíveis de correção** a empresa responsável pela inspeção emite o laudo para o cliente indicando a suspensão do fornecimento com o aviso de corte à Naturgy. **Assim que os problemas forem solucionados, o usuário deve solicitar uma nova inspeção.**

Sendo constatado que as correções foram efetuadas como o previsto, será emitido um novo laudo de conformidade que deve ser enviado à Naturgy, para que o fornecimento de gás seja reativado.



GASOTEC